ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Tucholi
ul. Przemysłowa 3, 89-500 TUCHOLA
tel. (52) 33 50 112
NIP 561-13-35-172 REGON 092361820

Tuchola, 21 sierpnia 2018 r.

ZDP 272-ZPU-20-2018

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1033C Wielki Mędromierz – Gostycyn (etap I) od km 4+399 do km 5+397"

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 10 sierpnia 2018 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Prosimy o podanie prawidłowej grubości podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P. Na przekroju normalnym podana jest grubość 7cm, w przedmiarze w poz. 32 widnieją 4 cm.
Odpowiedź:
Prawidłowa grubość podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P wynosi 4 cm zgodnie z przedmiarem robót

Pytanie nr 2:
Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.
Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z wykonania odcinków próbnych.

Pytanie nr 3:
W związku z rozbieżnościami dotyczącymi mieszanek mineralno-asfaltowych, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuści mieszanki produkowane wg WT-2 2014 zgodnie z zapisami na rysunkach technicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza mieszanki produkowane wg WT-2 2014 zgodnie z zapisami na rysunkach technicznych.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

p.o. DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Łukasz Olejnik