

Tuchola, 15 kwietnia 2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1030C na odcinku od km 12+600 do km 13+400 Etap II”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 4 kwietnia 2019 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania odcinka próbnego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wykonanie odcinka próbnego w odległości max 2 km od miejsca budowy o pow. 100m²

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie obramowania nawierzchni kamiennych. Na rysunkach i w przedmiarze występuje krawężnik betonowy, a w opisie projektu i decyzji ZRID Krawężnik kamienny?

Odpowiedź:

Należy zastosować krawężniki betonowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi/normalnymi załączonymi do przetargu.

Pytanie nr 3:

Czy będzie wymagany nadzór archeologiczny przy przebudowie drogi?

Odpowiedź:

Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu prace związane z rozbudową skrzyżowania należy prowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Załączamy opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nadzór archeologiczny zapewni Zamawiający.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że przewidziany do rozbiórki budynek gospodarczy ma być rozebrany w całości?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przewidziany budynek do rozbiórki ma być rozebrany w całości.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wbudowanie kruszywa wapiennego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wbudowanie kruszywa wapiennego pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ oraz certyfikatów dotyczących możliwości zastosowania materiałów w budownictwie. Kruszywo powinno spełniać wymagania Wt-4 i PN-EN 13242+A1:2010 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

P. O. DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Łukasz Olejnik