ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Tucholi
ul. Przemysłowa 6, 89-500 TUCHOLA
tel. (52) 55 90 112
NIP 891-13-30-172 REGON 092361628
ZDP 272-ZPU-12-2019

Tuchola, 2 października 2019 r.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 1021C od km 1+380 do km 1+845"*

Na podstawie art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6, 7 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 19 września 2019 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
Z uwagi na duży zakres robót do wykonania oraz niesprzyjające warunki w okresie jesienno-zimowym dla robót bitumicznych, prosimy o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.05.2020r.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zadania. Zakres zadania należy wykonać w terminie wskazanym w SIWZ.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 3:
SST dla mieszanek mineralno-asfaltowych wymagania dla kruszyw są znacząco zawyżone dla parametru mrozoodporności w roztworze soli, w stosunku do obwiązujących wymagań WT-1 2014. Co jest oczywistym błędem pisarskim, gdyż wyspecjalizowanych wymagań nie spełniają szeroko stosowane kruszywa bazalt, gabro, amfibolit. Czy Zamawiający dopuści stosowanie standardowych wymagań WT-1 i WT-2 2014?
Odpowiedź: Należy zastosować materiały zgodne z wymaganiami WT1 i WT2 2014 Zamawiający dopuszcza kruszywo wapienne do wykonania podbudowy zasadniczej.

Pytanie nr 4:
Prosimy o informacje czy w ramach zadania jest do wykonania odcinek próbny?. Jeżeli tak, to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, konstrukcji i powierzchni.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
Krzysztof Kociński