POWIAT TUCHOLSKI
ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
NIP: 561-13-27-276

Tuchola, 12 lutego 2020 r.

ZP.272.1.2.2020

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1008C Legbąd - Woziwoda od km 0+360 do km 2+355 oraz od km 2+405 do km 4+780 realizowana w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej"

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz zgodnie z rozdziałem VII ust. 6 i 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 31 stycznia 2020 r. udzielam wyjaśnień na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:
W SIWZ część III punkt 3 ustęp 4) oraz w opisie technicznym mowa o odbudowie istniejących zjazdów. W przedmiarze robót brakuje pozycji odnośnie wykonania tego zakresu. Prosimy o określenie czy ww. roboty wchodzą w zakres przedmiotowego zadania. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru

Odpowiedź:
W zakresie odbudowy przedmiotowego odcinka drogi objęto do odbudowy istniejące zjazdy z kostki betonowej oraz nawierzchni bitumicznej. Zakres regulacji istniejących zjazdów z kostki betonowej oraz nowe warstwy bitumiczne zostały ujęte w przedmiarze robot stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 2:
W opisie technicznym mowa o odmuleniu istniejących lokalnie rowów przydrożnych. Brak odpowiednich pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o określenie czy ww. roboty wchodzą w zakres przedmiotowego zadania. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:
Zgodnie ze specyfikacją techniczną należy przy planowaniu terenu przyległego odmulić istniejące rowy w ilości 0.4m3/mb.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotowego zadania nie wchodzą żadne roboty związane z oznakowaniem pionowym i poziomym.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w zakres zadania nie wchodzą elementy związane z oznakowaniem pionowym oraz poziomym.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotowego zadania nie wchodzi wykonanie zieleni.

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że w zakres przedmiotowego zadania nie wchodzi wykonanie zieleni.

Powyższe wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz